Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

# DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE
# DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'OISE
## Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

## ULLY ST GEORGES

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE SAINTE-GENEVIEVE
2 Rue Maurice Bled

60730 SAINTE-GENEVIEVE

**Beauvais, le 26 août 2026**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

| | Type | Code | Nom |
|---|---|---|---|
| **Prélèvement** | | **00163294** | |
| **Unité de gestion** | | 0024 | ULLY ST GEORGES |
| **Installation** | UDI | 000070 | DIEUDONNE |
| **Point de surveillance** | P | 0000000101 | CENTRE VILLAGE |
| **Localisation exacte** | MAIRIE-ECOLE | | |

**Prélevé le :** mercredi 05 août 2026 à 11h19
**par :** L02
**Type visite :** AA
**Commune :** SAINTE-GENEVIEVE

### Mesures de terrain

| | Résultats | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|---|---|---|---|---|---|
| ***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL*** | | | | | |
| Température de l'eau | 24 °C | | | | 25,00 |
| Température de mesure du pH | 24,4 °C | | | | |
| ***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE*** | | | | | |
| pH | 7 unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| ***MINERALISATION*** | | | | | |
| Conductivité à 25°C | 675 µS/cm | | | 200,00 | 1 100,00 |
| ***RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION*** | | | | | |
| Chlore libre | 0,25 mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,28 mg(Cl2)/L | | | | |

### Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE
Type de l'analyse : A  Code SISE de l'analyse : 00163434  Référence laboratoire : H_CS26.8528.2

| | Résultats | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|---|---|---|---|---|---|
| ***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES*** | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 0 Qualit. | | | | |
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | | | | 15,00 |
| Couleur (qualitatif) | 0 Qualit. | | | | |
| Odeur (qualitatif) | 0 Qualit. | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 NFU | | | | 2,00 |
| ***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE*** | | | | | |
| Carbonates | 0,0 mg(CO3) | | | | |
| Hydrogénocarbonates | 328 mg/L | | | | |
| Titre alcalimétrique | 0 °f | | | | |
| Titre alcalimétrique complet | 26,9 °f | | | | |
| Titre hydrotimétrique | 33,3 °f | | | | |
| ***MINERALISATION*** | | | | | |
| Chlorures | 21,4 mg/L | | | | 250,00 |
| Sulfates | 11,4 mg/L | | | | 250,00 |
| ***OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES*** | | | | | |
| Carbone organique total | 0,22 mg(C)/L | | | | 2,00 |
| ***PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES*** | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 mg/L | | | | 0,10 |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | <0,937 mg/L | | 1,00 | | |
| Nitrates (en NO3) | 46,7 mg/L | | 50,00 | | |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 mg/L | | 0,50 | | |
| ***PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES*** | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL | | | | 0 |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL | | 0 | | |

ARS Hauts-de-France - 556 avenue Willy Brandt - 59777 EURALILLE
e-mail : ars-hdf-sse60@ars.sante.fr - Tél. : 0 809 40 20 32 - https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | n/(100mL | | 0 | | |

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00163294)**

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

**Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map**

Pour le directeur général et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires du département
santé environnementale de l'Oise



Alexis CARRERE